Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Název subjektu: AFIRE s.r.o.

Název objektu: Požární zkušební laboratoř AFIRE

Číslo akreditovaného objektu: 1747

Osvědčení o akreditaci č.: 62/2026

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 10.02.2026

Zkoušky:

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody[2]	Předmět zkoušky	Stupně volnosti[3]
1	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1363-1; EN 1363-1	Stavební konstrukce	A, C, D
2	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1363-2, mimo kap. 4, 6, 7; EN 1363-2, mimo kap. 4, 6, 7	Stavební konstrukce	A, C, D
3	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1634-1+A1; EN 1634-1+A1; ČSN EN 16034, příloha A; EN 16034, příloha A	Sestavy dveří, uzávěrů a otevíravých oken	-
4	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1634-1+A1; EN 1634-1+A1; ČSN EN 16034, příloha A; EN 16034, příloha A; ČSN EN 12605:2001, čl. 5.2; EN 12605:2000, čl. 5.2	Sestavy vrat	-
5	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1634-2, mimo čl. 6.4; EN 1634-2, mimo čl. 6.4	Prvky stavebního kování	-
6	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-1; EN 1364-1	Nenosné stěny	-
7	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-5; EN 1364-5	Nenosné větrací mřížky	-
8	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-3; EN 1366-3	Těsnění prostupů	-
9	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-4; EN 1366-4	Těsnění spár	-
10	Zkoušení požární odolnosti	ČSN 73 0895	Kabely a kabelové nosné konstrukce a systémy, rozváděče (do 1 kV)	-
11	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 50577; EN 50577	Kabely	-
12	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 15659; EN 15659	Lehké ohnivzdorné skříně, trezory	-
13	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 12101-1, příloha D; EN 12101-1, příloha D	Kouřové zábrany	-
14	Zkoušení kouřotěsnosti	ČSN EN 12101-1, příloha C; EN 12101-1, příloha C	Kouřové zábrany	-

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody[2]	Předmět zkoušky	Stupně volnosti[3]
15	Zkoušení kouřotěsnosti	ČSN EN 1634-3; EN 1634-3; ČSN EN 16034, příloha A; EN 16034, příloha A	Dveře a uzávěry otvorů	A, D

[1] v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

[2] u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

[3] stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Upřesnění rozsahu akreditace:

Pořadové číslo zkoušky	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
1-13	Zkušební postupy/metody platí pouze pro zkoušky v nezatěžovacích rámech, pouze ve svislé (stěnové) zkušební peci a v době trvání do 300 minut a do teploty 1187 °C

Akreditace pro účely autorizace / oznámení:

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy[1]
Akreditace pro účely horizontálního oznámení dle bodu 3., přílohy V, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011			
1	Požární odolnost	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	EN 1634-1; EN 1634-2; EN 1634-3; EN 1364-1; EN 1366-3; EN 1366-4
2	Požární klasifikace stavebních výrobků – klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	EN 13501-2

[1] u datovaných dokumentů identifikujících základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy se používají pouze tyto konkrétní harmonizované postupy, u nedatovaných dokumentů se používá nejnovější harmonizované vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)